ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА", ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 11565/1
ДАТУМ 01. 12. 2016

Дана: 01.12.2016 године
ЈКП „Градска топлана", Панчевачка 55, Зрењанин,

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА - ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ–ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА БР. ЈН-23/2016 МВ-20 **„ЦЕВИ И АРМАТУРА"**

Дана 30.11.2016 године Комисија за предметну јавну набавку је добила путем e-maila писмени допис од стране потенцијалног понуђача, евидентиран код наручиоца дана 30.11.2016 године под деловодним бројем 11477/1, у коме су постављена два питања везано за конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за добра по партијама број ЈН-23/2016 МВ-20 следеће садржине:

Питања се односе на ПАРТИЈУ 2.

1. Да ли и предизолована цев fi 48.3/110 мора да буде у дужини L=12m ?

2. Шта се конкретно подразумева под **„уверењем о квалитету за тражена добра"** ?

ОДГОВОРИ - ПОЈАШЊЕЊА:

1. Да, мора да буде у дужини L=12m.

2. Као **„Уверење о квалитету за тражена добра"** довољно је доставити:
- Сертификат о извршеном типском контролисању производа, сагласно стандардима: SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488 I SRPS EN 489, издатим од стране контролне организације, акредитоване у складу са SRPS ISO/IEC 17020:2012.
- Сертификат о периодичном контролисању производа, сагласно стандардима: SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488 I SRPS EN 489, издатим од стране контролне организације, акредитоване у складу са SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Текст са постављеним питањима и одговори на иста - појашњења биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама.

У Зрењанину дана
01.12.2016 године

Чланови комисије за предметну јавну набавку:

Павел Булик, дипл. маш. инж. _____

Драган Коцић, службеник за ЈН _____

Борко Јовичин, дипл. маш. инж. _____