

Наручилац: ЈКП „Градска топлана“
Адреса: Панчевачка 55, Зрењанин
Број ЈН: ЈН-46/2014 МВ-33
Број: 9098-08
Дана: 03.10.2014.

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12) Комисија за предметну јавну набавку сачињава

ИЗМЕНУ и ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КД-46/9011-08
од дана 30.09.2014 године за јавну набавку мале вредности за добра број ЈН-46/2014 МВ-33
„Растављиви плочасти измењивачи топлоте“
за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

У СЛЕДЕЋЕМ:

ИСПРАВЉА СЕ:

1. На страни 5/36 у поглављу **III**.

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА**

ПОД

Класе притиска примарне и секундарне стране:

Став 3. који гласи: „Измењивачи топлоте капацитета до 150 kW могу имати или навојни или прирубнички тип везе, док измењивачи капацитета преко 150 kW морају имати искључиво прирубнички тип везе.“ **БРИШЕ СЕ** и сада гласи:

„Измењивачи топлоте капацитета до 150 kW и од 150 kW могу имати или навојни или прирубнички тип везе, док измењивачи капацитета преко 150 kW морају имати искључиво прирубнички тип везе.“

2. На страни 7/36 у поглављу **IV**.

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.
И ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ПОД

**ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА КОЈЕ ПОСТАВЉА НАРУЧИЛАЦ**

ТЕКСТ ИЗ ТАЧКЕ 3) И ТАЧКЕ 4):

„3) Да понуђач поседује доставно возило:

Доказ: копија саобраћајне дозволе за доставно возило.

4) Да понуђач у моменту подношења понуде достави:

- пратећу техничку документацију за добра која нуди;

- измењивачи топлоте морају да поседују извештај о испитивању према стандарду SRPS EN-1148 или EN-1148 издат од стране акредитоване лабораторије која у свом обиму акредитације мора да поседује комплетан стандард SRPS EN-1148 или EN-1148; као и
- сертификат ISO 9001 од произвођача добара;

Докази:

- Пратећа техничка документација за добра која се нуде;
- Извештај о испитивању добара према стандарду SRPS EN-1148 или EN-1148 издат од стране акредитоване лабораторије која у свом обиму акредитације мора да поседује комплетан стандард SRPS EN-1148 или EN-1148 и
- копија сертификата ISO 9001“

БРИШЕ СЕ и сада тачка 3) гласи:

„3) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – и да у моменту подношења понуде достави:

- пратећу техничку документацију за добра која нуди и
- сертификат ISO 9001 од произвођача добара;

Докази:

- Пратећа техничка документација за добра која се нуде и
- копија сертификата ISO 9001“

У осталом делу Конкурсна документација број **КД-46/9011-08** од дана 30.09.2014. године остаје неизмењена.

На основу **члана 63. став 1.** Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012), измена и допуна конкурсне документације бр. **КД-46/9011-08** од дана **30.09.2014** године биће објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

На основу **члана 63. став 5.** Закона о јавним набавкама наручилац је продужио рок за подношење понуда и објавио обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Нови рок за подношење понуда је 13.10.2014 године до 10,00 часова.

У Зрењанину, 03.10.2014. године

Чланови Комисије:

Илија Свилар _____

Драган Коцић _____

Иван Куљић _____



- Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца